

Deklaracja zgodności UE



Declaration of conformity UE

Zgodna z / According to the standard: ISO/IEC 17050-1

Producent

The manufacturer

ELTOM Tomasz Cisak



deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
declares under full responsibility that the product:

rozłącznik transformatorowy RG3 7,2-6 - kategoria użytkowania AC22
transformer load break switch RG3 7,2-6 - use category AC22

o parametrach *with parameters:*

Znamionowe napięcie robocze / rated operating voltage 7,2 kV

Częstotliwość znamionowa / rated frequency 50 Hz

Znamionowy prąd ciągły / rated continuous current 630 A

Znamionowy prąd łączeniowy biegu jałowego transformatora / rated making current of idling running of the transformer 5 A

Prąd szczytowy wytrzymywany / peak withstand current 40 kA

Prąd zwarciový wytrzymywany 1 s. / short circuit withstand current 1 s. 16 kA

Napięcie probiercze (50 Hz) dla izolacji: / test voltage (50Hz) for insulation:

Doziemnej i międzybiegunowej / to earth and interpolar 20 kV

Międzyzaciśkowej / between the contacts 23 kV

Udarowe napięcie probiercze dla izolacji: / impulse test voltage for insulation:

Doziemnej i międzybiegunowej / to earth and interpolar 60 kV

Międzyzaciśkowej / between the contacts 70 kV

Masa / weight 24 kg

Trwałość mechaniczna / mechanical durability 2000 cykli / cycles

do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi lub innymi dokumentami normatywnymi:
to which this declaration applies is consistent with the following harmonized standards or other normative documents:

PN-EN 62271-103:2011E

PN-EN 60947-3:2009P

Lębork, 18.02.2020

ELTOM Tomasz Cisak

ul. Pionierów 17, 84-300 Lębork
NIP 8411015496
www.cisak.pl | office@cisak.pl