

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Zgodna z / According to the standard: ISO/IEC 17050-1
Nr / No. 301

Producent
The manufacturer

Zakład Produkcji Aparatury Elektrycznej i Izolatorów ELTOM Tomasz Cisak

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
declares under full responsibility that the product:

wyłącznik krańcowy WK 5/10
limit switch WK 5/10

do którego odnosi się niniejsza deklaracja uzyskał wynik pozytywny w badaniu trwałości łączeniowej przy obciążeniu 0,5 A 230 VDC. Wyłącznik wyłącza prawidłowo prąd 0,5 A 230 VDC przy zachowaniu następujących warunków:

prędkość otwierania > 0,6 m/s


obwód obciążenia typu omowego.

to which this declaration relates, obtained a positive result in the test of switching durability on load. The limit switch correctly shuts off the current (0,5 A 230 VDC) under the conditions:

opening speed >0,6 m/s

ohm load circuit type

Lębork, dnia 06.11.2014



Tomasz Cisak

Tomasz Cisak
właściciel